

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019 / 2020 гг.

выдан

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Самоцветская средняя общеобразовательная школа»
МО Алапаевское,

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:


МКОУ «Самоцветская средняя общеобразовательная школа», п.
Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 15.

Учреждения готовы к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акты проверки готовности к отопительному периоду от 01.08.2019г.

Первый заместитель главы Администрации
МО Алапаевское по ЖКХ, строительству,
транспорту и связи



Т.А. Позняк

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 гг.

п. Курорт-Самоцвет

01 августа 2019 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 июля 2019г. № 520,

в составе:

- председатель комиссии – Позняк Татьяна Александровна, первый заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель.
- заместитель председателя комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», заместитель председателя.

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Белоусова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Шаньгина Марина Витальевна глава Самоцветной сельской администрации Администрации муниципального образования Алапаевское
- Глазунов Сергей Александрович представитель ОАО «Объединенная теплоснабжающая организация»
- Никонов Роман Леонидович представитель МУП «Коммунальные сети»

Представитель МРСК


в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №520

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 01.08.2019 г. по 20.08.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Зданий Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразовательная школа», расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 15.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № ____ от 25 мая 2019 промывки систем отопления зданий и сооружений ИП Зиновьев В.В.
2.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Система вентиляции отсутствует
3.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
4.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
5.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором МКОУ «Самоцветская СОШ» от 10 января 2019 г.
6.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонт не проводился
7.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № 25 от мая 2019 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден 25 мая 2019 г. Мастер участка № 4 Глазунов Сергей Александрович.
8.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден Директором МКОУ «Самоцветская СОШ» от 05 июля 2019 г.
9.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 15, утвержден директором школы 12 августа

			2019 г.
10.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
11.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт № 10 октября от 2013 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда). 2. Акт № 1 от 3 июля 2019 периодической поверки приборов учета, утвержден Свяжин С.В. (ИП Рытик В.П.)
12.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Защиты системы отсутствуют
13.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт № ____ от 12 августа 2019 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден директором школы
14.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден Е.С Волков, 25 марта 2019 г.
15.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
16.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ 01 ТЭ 0000000171 от 25 марта заключен с ОАО «ОТСК» утвержден Е.С Волков, 25 марта 2019 г
17.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
18.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана 09.08.2019 г. № 57/2 Директор МКОУ «Самоцветская СОШ»
19.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	
20.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	
21.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Запас отсутствует, расходные материалы приобретаются по мере необходимости
22.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2019 – 2020 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки системы отопления.
2. Акт испытания на плотность и прочность.
3. Акт промывки трубопроводов тепловых сетей.
4. Акт испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прозрачность.
5. Акт проверки соответствия систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.
6. Акт осмотра здания.
7. Акт готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2019 – 2020г.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

Т.А. Позняк

Т.Д. Антипанова

Члены комиссии:

А.Ю. Леонтьев

Представитель МРСК

Н.В. Белоусова

М.В. Шаньгина

С.А. Глазунов

Р.Л. Никонов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил.

"01" 08 2019 г.

 /  В.С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

