

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг.

выдан

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Самоцветская средняя общеобразовательная школа»
МО Алапаевское,

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

**МКОУ «Самоцветская средняя общеобразовательная школа», п.
Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 15.**

Учреждения готовы к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акты проверки готовности к отопительному периоду от 01.08.2020 г.

И.о.Первого заместителя главы Администрации
МО Алапаевское по ЖКХ, строительству и
транспорту



Д.А. Толмачев

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.

п. Курорт Самоцвет

01.08. 2020 г.

Комиссия, образованная Постановлением Главы муниципального образования Алапаевское от 02 июня 2020г. № 430,

в составе:

председатель комиссии – Толмачев Денис Анатольевич – и.о. первого заместителя главы Администрации МО Алапаевское

- заместитель председателя комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов муниципального образования Алапаевское,

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.

- Белоусова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.

- Шаньгина Марина Витальевна, Глава сельской (поселковой) Администрации муниципального образования Алапаевское

- Глазунов Сергей Александрович, мастер участка, представитель ОАО «Объединённая теплоснабжающая компания»,

- представитель АО «Энергосбыт Плюс» (по согласованию)

- Никонов Роман Леонидович, представитель МУП «Коммунальные сети».

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 430 от 02 июня 2020г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 03.08.2020 г. по 20.08.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Самоцветская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:



ДШтоколок В.С., директор

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МКОУ «Самоцветская СОШ», расположенный по адресу Свердловская обл., п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 15

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № б/н от 26.06.2020 промывки систем отопления зданий и сооружений ИП Зиновьев В.В.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Система вентиляции в СОШ отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуются	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором МКОУ «Самоцветская СОШ» от 24.04.2020 № 28/1
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Выполнено	Акт от 20.05.2020 г.
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № б/н испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден 26.06.2020 г. Мастер участка № 4 Глазунов Сергей Александрович.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден Директором МКОУ «Самоцветская СОШ» от 26 июня 2020 г.
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здании расположенного по адресу Свердловская обл. п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 15 и Центральная, 14 утвержден директором школы 5 августа 2020 г.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт № 10 октября от 2013 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда). 2. Акт № 20 от 30.06.2020

			периодической проверки приборов учета, утвержден Свяжин С.В. (ИП Рытик В.П.) 3. Акт № 21 от 30.06.2020 периодической проверки приборов учета, утвержден Свяжин С.В. (ИП Рытик В.П.)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Обслуживающего персонала нет
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден Е.С. Волков, 31 января 2020 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ 01ТЭ 0000000277 31.01.2020 заключен с ОАО «ОТСК», утвержден Е.С. Волков, 31 января 2020 г.
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка о наличии/отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана 31.07.2020 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийный запас расходных материалов отсутствует (приобретается по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: