

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023 / 2024 гг.

выдан

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»-структурное подразделение «Самоцветский детский сад»

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная 15
2. Здание п.Курорт-Самоцвет, ул.Центральная 14

Учреждение готово к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 30.08.2023.

И.о. Первого заместителя главы
Администрации МО Алапаевское
По ЖКХ, строительству, транспорту



 Н.А.Соколова

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

п. Курорт-Самоцвет

(место составления акта)

30.08.2023

(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 668 от 22.05.2023г.,

в составе:

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, и.о. первого заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;

- заместитель председателя - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»;

члены комиссии:

- Подкорытова Ольга Юрьевна - и.о. начальника Управления образования Администрации муниципального образования

Ишаньгина Марина Витальевна - глава Самоцветной поселковой администрации Администрации МО Алапаевское;

- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию);

- Представитель МУП «Коммунальные сети»;

- Представитель АО «Энергосбыт Плюс»;

- Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию),

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 668 от 22 мая 2023г.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с 20.08.2023 г. по 01.09.2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципальное общеобразовательное учреждение «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

Директор



/Штоколов В.С./

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Самоцветская средняя общеобразовательная школа» - Структурное подразделение «Самоцветский детский сад» расположенный по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 14

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт №1 от 26.06.2023г. промывки системы отопления
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Дренажи тепловых сетей канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплоснабжающих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения	Выполнено	Годовой план – график ремонта систем теплоснабжения, утвержден директором МОУ «Самоцветская СОШ», 13.01.2023г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Отремонтированное оборудование отсутствует
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт №2 от 26.06.2023г. испытания на плотность и прочность сетей и системы теплоснабжения, утвержденный заведующим К.О. Фоминко
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Теплопроводы отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания от 01.08.2023г., расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, п.Курорт - Самоцвет, ул. Центральная, д. 15
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 19.10.2013 г. ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден Алапаевским РКЭС 2. Акт от 31.05.2023 г. поверки

			приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт от 31.01.2020г. присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК» утвержден Е.С.Волкова
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № ОТ 01ТЭ 0000000477 05.05.2023 заключен с ОАО «ОТСК», утвержден Е.С. Волкова
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка о задолженности на 01.08.2023г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МОУ «Самоцветская средняя общеобразовательная школа»- Структурное

подразделение «Самоцветский детский сад»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Акт осмотра здания от 01.08.2023г. (проверка готовности здания к отопительному сезону: проверка исправности окон, дверей, трубопроводов).
2. Акт №1 от 15.09.2023г. периодической поверки приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П.
3. Акт №33 от 31.05.2023 на выполнение работ-услуг (подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный период 2023-2024г.
4. Акт сверки расчетов от 16.08.2023г.
5. Акт МУП «Коммунальные сети» от 26.06.2023г. гидродневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления
6. Акт промывки системы отопления №1 от 26.06.2023г.
7. Акт испытания на плотность и прочность системы отопления №2 от 26.06.2023г.
8. Акт проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения от 26.06.2023 г.
9. Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2023 -2024г.г. №1 от 26.06.2023г.

Председатель комиссии:

Соколова Н.А.

Заместитель председателя комиссии:

Антипанова Т.Д.

Члены комиссии:

Подкорытова О.Ю.

Шаньгина М.В.

По согласованию:

представитель ДАО «ОТСК»

Мельникова С.А.

представитель АО «Энергосбыт ПЛЮС»

представитель МУП «Коммунальные сети»

Романов К.О.

Представитель

Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" " 20__ г.

(подпись, расписанная подпись руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)